

IVARIO Dienstleistungen GmbH, Gasstraße 12, 22761 Hamburg

Hotel Fux  
Michael Fux  
Mannagasse 2a  
82487 oberammergau

**TESTERGEBNISSE 120755**  
**ON-120755-ETYVD**  
**Wasseranalyse PLUS**

15.06.2020

Sehr geehrter Herr Michael Fux,  
Ihre Probe wurde auf nachfolgende Parameter untersucht:

**Aluminium**

Grenzwert laut Trinkwasserverordnung: 0,2 mg/ltr



Ihr Wert: 0,01 mg/ltr



**Ammonium**

Grenzwert laut Trinkwasserverordnung: 0,5 mg/ltr



Ihr Wert: 0,2 mg/ltr



## Barium

Grenzwert laut Trinkwasserverordnung: 0,7 mg/ltr



Ihr Wert: 0,0066 mg/ltr



## Arsen

Grenzwert laut Trinkwasserverordnung: 0,01 mg/ltr



Ihr Wert: 0,0005 mg/ltr



## Beryllium

Ihr Wert: 0,001 mg/ltr



## Blei

Grenzwert laut Trinkwasserverordnung: 0,01 mg/ltr



Ihr Wert: 0,0023 mg/ltr



## Bor

Grenzwert laut Trinkwasserverordnung: 1,0 mg/ltr



Ihr Wert: 0,024 mg/ltr



## Cadmium

Grenzwert laut Trinkwasserverordnung: 0,003 mg/ltr



Ihr Wert: 0,0003 mg/ltr



## Chrom

Grenzwert laut Trinkwasserverordnung: 0,05 mg/ltr



Ihr Wert: 0,01 mg/ltr



## Cobalt

Ihr Wert: 0,01 mg/ltr



## Eisen

Grenzwert laut Trinkwasserverordnung: 0,2 mg/ltr



Ihr Wert: 0,056 mg/ltr



## Kalium

Grenzwert laut Trinkwasserverordnung: 12 mg/ltr



Ihr Wert: 0,26 mg/ltr



## Kupfer

Grenzwert laut Trinkwasserverordnung: 2,0 mg/ltr



Ihr Wert: 0,17 mg/ltr



## Lithium

Ihr Wert: 0,0015 mg/ltr



## Kalzium

Ihr Wert: 62 mg/ltr



## Magnesium

Ihr Wert: 17 mg/ltr



## Mangan

Grenzwert laut Trinkwasserverordnung: 0,05 mg/ltr



Ihr Wert: 0,01 mg/ltr



## Natrium

Grenzwert laut Trinkwasserverordnung: 200 mg/ltr



Ihr Wert: 0,72 mg/ltr



## Nickel

Grenzwert laut Trinkwasserverordnung: 0,02 mg/ltr



Ihr Wert: 0,01 mg/ltr



## Nitrit

Grenzwert laut Trinkwasserverordnung: 0,5 mg/ltr



Ihr Wert: 0,1 mg/ltr



## Nitrat

Grenzwert laut Trinkwasserverordnung: 50 mg/ltr



Ihr Wert: 2,9 mg/ltr




## Phosphor (Orthophosphat)

Grenzwert laut Trinkwasserverordnung: 6,7 mg/ltr



Ihr Wert: 0,01 mg/ltr



## Selen

Grenzwert laut Trinkwasserverordnung: 0,01 mg/ltr



Ihr Wert: 0,001 mg/ltr



## Silber

Grenzwert laut Trinkwasserverordnung: 0,08 mg/ltr



Ihr Wert: 0,01 mg/ltr



## Wasserhärte

Ihr Wert: 13 dH



## Zink

Grenzwert laut Trinkwasserverordnung: 5 mg/ltr



Ihr Wert: 0,29 mg/ltr



## ph-Wert

Grenzwert laut Trinkwasserverordnung: 6,5-9,5



Ihr Wert: 8,199999999999999



## Elektrische Leitfähigkeit

Grenzwert laut Trinkwasserverordnung: 2790 µS/cm



Ihr Wert: 425 µS/cm



## Die Summe aus Nitrat- und Nitritkonzentration

Grenzwert laut Trinkwasserverordnung: 1 mg/ltr



Ihr Wert: 0,058 mg/ltr



## Chlorid

Grenzwert laut Trinkwasserverordnung: 250 mg/ltr



Ihr Wert: 1,5 mg/ltr



## Sulfat

Grenzwert laut Trinkwasserverordnung: 250 mg/ltr



Ihr Wert: 63 mg/ltr



Bitte beachten Sie, dass dieser Test der Eigenkontrolle dient und behördlich und gerichtlich keinen Bestand hat, da die Probeentnahme durch Sie selbst als Privatperson erfolgt und nicht durch akkreditiertes Fachpersonal. Sofern Sie gerichtlich und behördlich anerkannte Ergebnisse gemäß der Trinkwasserverordnung (TrinkwV2001) benötigen (z.B. für Vermieter oder Wohnungsgesellschaften), muss die Probeentnahme durch einen akkreditierten Probenehmer erfolgen. Kontaktieren Sie uns diesbezüglich und wir beraten Sie gerne.